

# Ihre Pumpe startet ab und zu obwohl kein Verbraucher offen ist

## Regenwassernutzung

Peter Brendler  
Goldberger Str. 110  
40822 Mettmann

Tel: (02104) 98 36 46

mobil: (01638) 98 36 43

FAX: (02104) 98 36 44

E-Mail: [brendler@gmx.de](mailto:brendler@gmx.de)

<https://aspri-luftabscheider.de>

Dann verliert die Anlage irgendwo Druck. Wenn der bis auf den Einschaltdruck des Schaltautomaten (zB Kit 02) abgesunken ist, wird automatisch die Pumpe gestartet.

Die läuft dann nur kurz weil da nicht wirklich Wasser fließt und deshalb der Schaltautomat wieder abschaltet.

Werden die Abstände sehr kurz, kann dieses Takten zu Schäden an der Pumpe führen.

Der Druckverlust entsteht entweder im Kit oder bei einem Verbraucher. Meistens ist es ein undichtes Schwimmventil in einem der WC-Spülkasten. In der WC-Schüssel kann man nichts erkennen.

### So können Sie die Ursache eingrenzen.

